


Vrtaná studna – úprava pro motorové čerpadlo

Návrh konce úpravy.

Kóty v m



- 1 Krycí deska
- 2 Betonové skruže na cementovou maltu
- 3 Dlažba na cementovou maltu
- 4 Jílové těsnění
- 5 Betonová deska
- 6 Zásyp z písku
- 7 Zárubnice plná
- 8 Zárubnice děrovaná
- 9 Obsyp
- 10 Kalník
- 11 Vrstva kameniva – písku
- 12 Kryt zhlaví zabráňující přenášení hmotnosti šachty na zárubnici